



Zentrum für Infektiologie  
Medizinische Mikrobiologie und Hygiene  
Direktor: Prof. Dr. K. Heeg  
Im Neuenheimer Feld 324 69120 Heidelberg  
06221-56-7828 (Tel.)  
wasserlabor@med.uni-heidelberg.de

UniversitätsKlinikum Heidelberg

## Prüfbericht

UniversitätsKlinikum Heidelberg | Im Neuenheimer Feld 324 | 69120 Heidelberg

Untersuchungsobjekt:  
**Wasserversorgung Kraichbachgruppe,  
ON Forst - Rathaus 215021-ON-0001**

Hr. Schäfer Wasserversorgung ZV  
Kraichbachgruppe  
Weiherer Str. 1  
76694 Forst

Prüfbericht vom 29.05.2020, Entnahmedatum: 19.05.2020, Auftragsnummer: 53905822

**Probennehmer:** Institutsmitarbeiter M. Förch  
**ID-Nummer:** 215021-ON-0001  
**Befundkopie:** Nachrichtlich an das zuständige Gesundheitsamt (elektronisch).

Auftragsnr.: 53905822

Seite 1 von 4

printed with SWISSLAB ®

Verfahren:

V14 Die mit \* gekennzeichneten Parameter wurden außerhalb des akkreditierten Bereichs ermittelt. Die Ergebnisse, die der auf diesem Prüfbericht genannten Auftragsnummer zuzuordnen sind, sind in der ersten Spalte angegeben. Die in weiteren Spalten möglicherweise aufgeführten Ergebnisse dienen lediglich zur Information.



**Chemische Parameter, Routineuntersuchung und periodische Untersuchung Anlage 2 Teil 1, Anlage 3 und §14**

Trinkwasser / Ortsnetzprobe				Einheit	Grenzwert
<b>Labornummer:</b>	HC000528	HC901452	HC901451		
<b>Erfassdatum:</b>	19.05.2020	16.07.2019	16.07.2019		
Entnahmezeit <sup>V14</sup>	10.20	11.20	11.20	Uhr	---
Wasser-Temperatur bei Entnahme	15.9	18.8	18.8	°C	---
Geschmack (DEV B1/2 Teil a)	ohne		ohne	---	ohne Anomalie
pH-Wert (DIN EN ISO 10523)	7.87		7.63	---	6.50 - 9.50
Elektrische Leitfähigkeit (DIN EN 27888)	315.0		309.0	µS/cm(25°C)	2790.0
Geruchsschwellenwert bei 12 °C	1		1	---	2
Geruchsschwellenwert bei 25 °C	1		1	---	3
Trübung (DIN EN ISO 7027)	0.10		0.10	NTU	1.00
Färbung ( spektr. Abs. 436 nm)	0.050		<0.050	1/m	0.500
Gesamthärte (DIN 38409 H6)	8.0			°dH	---
Gesamthärte (berechnet als CaCO3)	1.4			mmol/l	---
Säurekapazität (DIN 38409-H7)	2.32			mmol/l	---
Temperatur KS4,3 in °C	21.6			°C	---
Eisen (DIN 38406-1)	<0.02			mg/l	0.20
Mangan (DIN EN ISO 17294-2)	<0.005			mg/l	0.050
Aluminium (DIN EN ISO 17294-2)	<0.02			mg/l	0.20
Ammonium (DIN 38406_E5)	<0.05			mg/l	0.50
Nitrat (DIN EN ISO 10304-1)	2.8			mg/l	50.0
Chlorid (DIN EN ISO 10304-1)	9.2			mg/l	250.0
Sulfat (DIN EN ISO 10304-1)	30.00			mg/l	250.00
TOC (DIN EN 1484)	0.4			mg/l	o.a.V.
Calcium (DIN EN ISO 17294-2)	50.8			mg/l	---
Magnesium (DIN EN ISO 17294-2)	3.7			mg/l	---
Kalium (DIN EN ISO 17294-2)	0.7			mg/l	---
Benzol (DIN 38407-F9)	< 0.0003			mg/l	0.0010
Bor (DIN 38405-17)	<0.10			mg/l	1.0
Chrom (DIN EN ISO 17294-2)	< 0.0005			mg/l	0.050
Cyanid (DIN 38405-D13)	<0.005			mg/l	0.050
1,2 - Dichlorethan (DIN EN ISO 10301)	< 0.0003			mg/l	0.0030
Fluorid (DIN EN ISO 10304-1)	<0.15			mg/l	1.50
Quecksilber* (DIN EN ISO 17294-2)	< 0.0001			mg/l	0.0010
Selen (DIN EN ISO 17294-2)	<0.001			mg/l	0.010
Tetrachlorethen und Trichlorethen	< 0.001			mg/l	0.0100

Verfahren:

V14 Die mit \* gekennzeichneten Parameter wurden außerhalb des akkreditierten Bereichs ermittelt. Die Ergebnisse, die der auf diesem Prüfbericht genannten Auftragsnummer zuzuordnen sind, sind in der ersten Spalte angegeben. Die in weiteren Spalten möglicherweise aufgeführten Ergebnisse dienen lediglich zur Information.



**Chemische Parameter, Routineuntersuchung und periodische Untersuchung Anlage 2 Teil 1, Anlage 3 und §14**

Trinkwasser / Ortsnetzprobe		Einheit	Grenzwert
Summe (berechnet)			
Tetrachlorethen	< 0.0002	mg/l	0.0100
Trichlorethen	< 0.0002	mg/l	0.0100
Natrium (DIN EN ISO 17294-2)	6.3	mg/l	---
PSM und Biozide , einzeln	< 0.00005	mg/l	0.00010
PSM und Biozide, gesamt	< 0.0001	mg/l	0.0005
2,6-Dichlorbenzamid (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	---
Atrazin (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Desethylatrazin (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Desethylterbuthylazin (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Desisopropylatrazin (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Propazin (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Simazin (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Terbuthylazin (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Metazachlor (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Metolachlor (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Chlortoluron (DIN EN ISO 15913)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Diuron (DIN EN ISO 15913)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Isoproturon (DIN EN ISO 15913)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Linuron (DIN EN ISO 15913)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Methabenzthiazuron (DIN EN ISO 15913)	< 0.00005	mg/l	0.0001
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (DIN EN ISO 15913)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Bentazon (DIN EN ISO 15913)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Dicamba (DIN EN ISO 15913)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Dichlorprop (2,4-DP) (DIN EN ISO 15913)	< 0.00005	mg/l	0.0001
MCPA (DIN EN ISO 15913)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Mecoprop (DIN EN ISO 15913)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Bromacil (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Hexazinon (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Metalaxyl (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Dikegulac (DIN EN ISO 15913)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Aldrin (DIN EN ISO 10695)	< 0.00002	mg/l	0.00003
Boscalid (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Chloridazon (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001



**Chemische Parameter, Routineuntersuchung und periodische Untersuchung Anlage 2 Teil 1, Anlage 3 und §14**

Trinkwasser / Ortsnetzprobe		Einheit	Grenzwert
Dieldrin (DIN EN ISO 10695)	< 0.00002	mg/l	0.00003
Dimethomorph (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Ethidimuron (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Flazasulfuron (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Flumioxazin (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Fluopyram (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Heptachlor (DIN EN ISO 10695)	< 0.00002	mg/l	0.00003
Heptachlorepoxyd (DIN EN ISO 10695)	< 0.00002	mg/l	0.00003
Imidacloprid (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
lambda-Cyhalothrin (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Lenacil (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Sebuthylazin (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Tebuconazol (DIN EN ISO 10695)	< 0.00005	mg/l	0.0001
Uran	<0.001	mg/l	0.01

**Gesamtbeurteilung:**

Die untersuchte Probe entspricht in den untersuchten Parametern der Trinkwasserverordnung in der derzeit gültigen Fassung.

gez. PD Dr. rer. nat. L. Erdinger, Prüfleiter  
 (Dieser Befund wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig)